

## תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/02/2018 עד תאריך: 25/02/2018

לשכה: נפתית עכו

שעב: תאגיד - סובב שפרעם

ישוב: שעב

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00063838	ח"צ (קידוח)	2018/02/000072	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		בלאל חסאן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	<0.010	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.010	מג/ל	תקין			
	NW00063839	קצה קו- בית עלי שחיבה	2018/02/000073	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		בלאל חסאן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	0.01	מג/ל	תקין	1.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.010	מג/ל	תקין			
	NW00063840	צומת 40 (קו ראשי)	2018/02/000074	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		בלאל חסאן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	<0.010	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.010	מג/ל	תקין			
	NW00063841	בי"ס ליד מועצה	2018/02/000075	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		בלאל חסאן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	<0.010	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.010	מג/ל	תקין			
	NW00063842	כביש ראשי (קו ראשי)	2018/02/000076	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	4.0	מקג/ל	תקין	40.00	בלאל חסאן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	0.28	מג/ל	תקין	28.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.010	מג/ל	תקין			
	NW00063843	אשכול פיס (קו ראשי) כניסה לישוב	2018/02/000077	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		בלאל חסאן	

## תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/02/2018 עד תאריך: 25/02/2018

ספק: תאגיד - סובב שפרעם

שעב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס מהתקן	אחוז	דוגם	הערות
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	<0.010	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.010	מג/ל	תקין			
	NW00063844	מסגד	2018/02/000078	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		בלאל חסאן	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	0.06	מג/ל	תקין	6.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.010	מג/ל	תקין			
	NW00063845	אחרי מסגד	2018/02/000079	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		בלאל חסאן	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	<0.010	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.010	מג/ל	תקין			
	NW00063846	לפני מסגד	2018/02/000080	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		בלאל חסאן	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	<0.010	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.010	מג/ל	תקין			
	NW00063847	טיפת חלב, עמדת חיבור צרכנים	2018/02/000081	22/02/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	1.0	מקג/ל	תקין	10.00	בלאל חסאן	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	0.05	מג/ל	תקין	5.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	0.010	מג/ל	תקין	.71		

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 10

סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 0

סה"כ דגימות ללשכה: 10

סה"כ דגימות חריגות לדוח: 0

סה"כ דגימות לדוח: 10

mpo/ntml v3)P.e ovr noob  
cipa 5j/ dool 809

2/21 - 3/31 81/2/22

1. snow day & E-NOA  
2. 9-20-21 0.40

3. J.F. road (2011.2) 580

4. J.H. road (2011.2) 610

5. road (2011.2) 0.0

6. doi part 1.10

7. road (2011.2)

8. C/O (2011.2) 0.0

9. Two jobs (2011.2) 0.0

10. ~~road~~ (2011.2) 0.0

5195949850

11. ~~road~~ (2011.2) 0.0

12. 3/31 - (2011.2) 0.0

227-236  
22.02.2018  
2018-02-22